Způsob kladení kabelu do země – křížení a souběhy vedení dle ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005

Kladení kabelů nn



H – hloubka uložení :
terén – 70 cm
chodník – 35 cm
vozovka, krajnice vozovky – 100 cm

Souběhy kabelu nn s jinými vedeními



H – hloubka uložení :
terén – 70 cm
chodník – 35 cm
vozovka, krajnice vozovky – 100 cm

Křížení kabelu nn a sdělovacího vedení



Křížení kabelu nn a plynovodu



Křížení kabelu nn a vodovodu



Křížení kabelu nn a kanalizace



0,000=234,70 m n. m. (Bpv) HLADINA KOUPACÍHO BIOTOPU

generální projektant: BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov	**PETR CHROMÝ** projektování elektrických zařízení Trnečkova 938/8, 683 01 Rousínov tel.:606283549
zodpovědný projektant: Petr Chromý / vypracoval: Petr Chromý	
kraj: Olomoucký / obec: Litovel	
investor: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel	datum: 02/2012
akce – název, místo: **REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP**	formát: 2 x A4
	stupeň: DPS
část projektu: SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	měřítko: / číslo výkresu: 08
výkres: Způsoby kladení kabelů do země	zakázkové číslo: 08/2012