


Číslo okruhu	001	01	02
Kabel CYKY	CYKY J 4x16	CYKY O 3x1,5	CYKY J 4x16
Okruh	Prvot z KS - ČEZ	ROZVÁDEČ-RT1	ROZVÁDEČ-RT1
Výkon (W)			

REZERVA



ROZVÁDEČ RE

TYP: ER 212 - kompaktní pilř (ESTA Ivančice)
KRYTÍ: IP 44/20
PŘÍVOD: ZE SPOD
VÝVODY: ZE SPOD
ROZMÉR: šířka 400 mm
výška 1720 mm
hloubka 240 mm

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN, AC 50Hz, 400 V, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD
ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.
PROSTŘEDÍ: viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA
UMÍSTĚNÍ ROZVÁDEČE - VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ

0,000=234,70 m n. m. (Bpv) HLADINA Koupacího BIOTOPU

generální projektant: BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov		PETR CHROMÝ projektování elektrických zařízení Třeškov 938/8, 683 01 Rousínov tel.: 606235349	
zodpovědný projektant: Petr Chromý			
kraj: Olomoucký	výpracoval: Petr Chromý		
obec: Litovel			
investitor: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel		datum: 02./2012	
dce - název, místo: REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL - PŘÍRODNÍ KOUPAČÍ BIOTOP		formát: 2 x A4	
část projektu: SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ	stupeň: DPS		číslo výkresu: 05
výkres: Rozváděč RE	mřížka: zakázkové číslo: 08/2012		