



## LEGENDA:

- PK** – plynový kondenzační závěsný kotel  
výkon 20,0 – 100,0 kW, spotřeba zem.plynu 10,1 m<sup>3</sup>/h
- KK** – kohout kulový pro plyn PN 4 MPa
- CHR** – ochranná trubka
- Regulátor tlaku plynu 1** – axiální se vstupním i výstupním závitovým připojením  
– průtok max. 70 Nm<sup>3</sup>/h  
– vstupní tlak max. 6 bar, výstupní tlak 15 – 70 mbar

PROVEĎTE DLE ČSN EN 17 75  
TPG G 800 03, TPG 60901



VED.PROJEKTANT	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVALA	KRESLILA	<div>VESAS® s.r.o.</div> <div>STAVEBNÍ FIRMA BRATŘÍ BOBKŮ</div> <div>Cyriľmetodějská 43/20, Třebíč</div> <div>tel./fax: 568 848 730</div> <div>E-mail: vesas @ vesas.cz</div>	
Ing.Bobek Petr	Ing.Bobek Petr	Štěbrová A.	Štěbrová A		
INVESTOR: NOVASERVIS spol. s r.o. Družstevní 5 669 25 Znojmo					
NÁZEV:  REKONSTRUKCE KOTELNY PLYNOINSTALACE				IČO	25595946
				ČÍSLO ZAKÁZKY	8049/15
				FORMÁT	xA4
				DATUM	09/2015
OBSAH:  Schéma rozvodu – kotelna				MĚŘÍTKO	ČÍSLO
				1 : 150	D.1.4.2.3