

## **Zařízení na stokové síti Obce Únětice**

### **ČSOV v ul.Kozí**

Čerpadla HCP 1+1 suchá rezerva

HCP 50 GF 22,2

Q=12 m<sup>3</sup>/hod

H=19 m

P= 2,2 kW

stáří objektu 2002

technologie 2016

### **ČSOV Pod Kapličkou**

čerpadla Hidrostat 1+1

C0CQ-S01 +CNBA4-GSEQ+NW1A20-10-1,5 kW

q=7,5 l/s

H=7,3 m

P=1,5 kW

stáří objektu 2008

vnitřní technologie 2017, čerpadla opravena

### **ČSOV v Jezírkách**

Čerpadla Hidrostat 1+1

D03H-MHN3+DN007x2-GSEQ+NV 1A30

Q=5 l/s

H=40 m

P=7,5 kW

stáří objektu a technologie 2016

### **ČSOV U potoka (U Splavu)**

čerpadla Hidrostat 1+1

B0BQ-S01 BKBA25-GSEQ+NW1A20-10

Q=5,5 l/s

H=10,16 m

P=1,5 kW

stáří objektu a technologie 2012

## **Zařízení na vodovodní síti Obce Únětice**

V roce 2017 byla realizována rekonstrukce a přestrojení ATS stanice Sv. Jan.

Byla instalována tlaková stanice Hya Eco VP 2/1503 B.

Výkon ATS je 5,5 l/s, počet čerpadel 2ks, provozní tlak 4,9 bar.

