

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE DLE §§ 98 A 99 ZZVZ – 1

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Smíšená stezka a chodníky – Etapa II.

Část č. 1 veřejné zakázky – chodníky a nástupiště – je realizována v rámci projektu, který je předložen k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na opatření zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace ve smyslu § 2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – program „Bezpečnost“.

Část č. 2 veřejné zakázky – smíšená stezka – bude realizován bud' v rámci vlastní investice zadavatele či v rámci projektu, který bude předložen k poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek ve smyslu § 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů – program „Cyklostezky“.

Stavební práce jsou zadávány jako celek, nejedná se o samostatná dílčí plnění, pouze výstupem ZŘ budou pro přehlednost 2 samostatné Smlouvy o dílo. Zadavatel si dále vyhrazuje právo, v kontextu s výsledky dotačního programu apod. rozhodnout o případné nerealizaci jedné či druhé části této veřejné zakázky či některé její dílčí části.

Zadavatel:

Název zadavatele: **Obec Lomnice**
Sídlo zadavatele: Lomnice č.p. 42, 793 02 Lomnice
IČ: 00296198
DIČ: CZ00296198
Statutární zástupce a osoba oprávněná jednat: Anna Šomodíková, starostka obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Anna Šomodíková, starostka obce

Profil zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00296198> - zde naleznete pro toto ZŘ odkaz na použitý profil <https://www.ezak.e-tenders.cz/> k elektronickému vložení žádosti a nabídky.

Zadavatele zastupuje v řízení v souladu s ustanovením § 43 ZZVZ na základě uzavřené objednávky/smlouvy a plné moci jiná osoba:

Smluvní zastoupení zadavatele:

Název: **BON TENDR s.r.o.**
Sídlo zastupujícího zadavatele: 28. října 68/165, 709 00 Ostrava
IČ: 04683374
DIČ: neplátce DPH
Kontaktní osoba: **Ing. Radek Starý**
E-mail: stary@bontendr.cz
Telefon: **+ 420 606 795 575**

Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 64771

Zadavatel obdržel od jednoho z uchazečů následující žádost o vysvětlení ZD:

Znění dotazu:

1.1.

Součástí projektové dokumentace na stavební objekty **SO 401 Veřejné osvětlení** a **SO 402 Veřejné osvětlení – přechody** jsou v obou případech pouze technické zprávy. Další dokumentace, která je u každé

technické zprávy vyjmenována, již není doložena – viz jednotlivé seznamy níže. Prosím o doložení chybějící dokumentace

SO 401

Seznam dokumentace :

1. D 1.4. Technická zpráva
2. Výkresy D 1.4.1 situace – obvody nn – část A
D 1.4.2 situace – obvody nn – část C
D.1.4.3 měřič rychlosti JDR
D 1.4.4 měřič rychlosti JDR + fotovoltaika
D 1.4.5 uložení svítidla Minifloor
D 1.4.6 základ pro stožár v=6m
D 1.4.7 uložení kabelů v zemi dle ČSN

SO 402

Seznam dokumentace :

1. D 1.4. Technická zpráva
2. Výkresy D 1.4.1 situace – obvody nn – část B
D 1.4.2 situace – obvody nn – část C
D.1.4.3 ovládání VO
D 1.4.4 základ pro stožár v=6m
D 1.4.5 uložení kabelů v zemi dle ČSN

1.2

Ve výkazu výměr stavebního objektu **SO 301 Odvodnění dopravních ploch – stezka + osa 2 – uznatelné náklady** je „R“ položka:

17	K	2127552-R	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních DN 250 mm bez lože	m	675,000
----	---	-----------	--	---	---------

Prověřoval jsem možnost dodání flexibilní drenážní trubky DN 250 mm a zjistil jsem, že maximální průměr flexibilní drenážní trubky je DN 200 mm. Nad tento průměr se vyrábí drenážní potrubí tuhé. Prosím o upřesnění jaké potrubí (flexibilní x tuhé) jakého průměru a kruhové pevnosti mám ocenit.

1.3

Ve výkazu výměr stavebního objektu SO 102 Chodníky (km 0,631 – 1,016) – uznatelné náklady je „R“ položka:

51	K	911111-R2	Prodloužení vzduchové šachty přes rampu + mřížka - dodávka a montáž	kus	1,000
----	---	-----------	---	-----	-------

Prosím o bližší upřesnění požadovaných prací (výkres, stanovení délky prodloužení, průřezu, upřesnění mřížky)

Odpověď zadavatele:

Ad dotaz 1.1

Zadavatel poskytuje uchazečům požadovanou výkresovou dokumentaci a technické zprávy. Pokud se v textu TZ objevuje jakékoliv označení výrobků, pak jde pouze o orientační typové řešení s možností použití jiných technicky a parametrově obdobných plnění.

Ad dotaz 1.2

SO 301 - položka č.17 - na stavbě bude použito **tuhé** potrubí DN 250, SN8, uchazeči ocení v řádku VV č. 17 tuhé potrubí

Ad dotaz 1.3

SO 102 - položka č.51 - potrubí větrací šachty bude prodlouženo o šířku bezbariérové rampy (o 1,75 m), která vznikne před školou. Mřížka se použije stávající nebo nová stávající podobná. K tomu posílám fotodokumentaci stavu.

V Ostravě dne 03.09.2019

Jménem zadavatele:

Ing. Radek Starý
zastupující zadavatel