



POZNÁMKA:
Kabely uvnitř budovy vést ve žlabu 70x110 u stropu. Z těchto žlabů vést vedení lištami 24x22 a 40x40 ke koncovým prvkům.
Všechny konstrukce budou přizemněny.
V celém objektu bude použit stejný typ vypínačů a zásuvek na povrch IP44

LEGENDA SVÍTIDEL:
A1 – TREVOS FUTURA 2.4ft PC AI 6400/840, 6400lm, 42W, IP66
B1 – TREVOS PIXEL LED 4300/840 SM, 4300lm, 32W, IP66

Při montáži svítidel je nutno dbát pokynů výrobců pro montáž svítidel a použít doporučené systémové příslušenství svítidel.

YVPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTROLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Josef Netík	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: Třebíč Nuclears z.s. Na Hvězdě 1388, Horka–Domky, 674 01 Třebíč					
Zázemí lední plochy Třebíč Provozní budova, parc. č. 867/1, 867/3; k.ú.:Třebíč; okr. Třebíč D.1.4 – SILNOPROUD				FORMAT	2 x A4
				DATUM	09/2019
				STUPEŇ	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 176/2019	
Silnoproudá elektroinstalace				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.02