



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE BRNO
Dopravní inspektorát Brno-město
pracoviště dopravního inženýrství



Č. j. KRPB-178834-2/ČJ-2022-0602DI-NEP

Brno 29. srpna 2022

Počet stran: 2

a.123 s.r.o.
Rybářská 145/22
603 00 Brno

"Provizorní parkoviště Městského divadla Brno, ul. tř. Kpt. Jaroše - p. č. 3614 k. ú. Černá Pole a v obci Brno" – sdělení.

Dne 19. 08. 2022 byla doručena našemu pracovišti dopravního inženýrství DI MŘP Brno Vaše žádost o stanovisko k projektové dokumentaci výše uvedené akce. Doporučujeme v žádosti specifikovat ustanovení příslušného zákona, v rámci kterého se má naše pracoviště vyjádřit (např. § 10 z. č. 13/1997 Sb., § 16 z. č. 13/1997 Sb., § 25 z. č. 13/1997 Sb., § 1 z. č. 12/1997 Sb., § 77 z. č. 361/2000 Sb., atp.).

Sdělujeme, že pokud se jedná o dopravní připojení na místní komunikaci, je třeba **z důvodu dodržení zákonného postupu, směřovat svou žádost o připojení na místně příslušný silniční správní úřad, který vede řízení o připojení. Následně si místně příslušný silniční správní úřad** v kontextu ustanovení § 10 odst. 4/ písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. **vyžádá** závazné stanovisko pracoviště dopravního inženýrství DI MŘP Brno. Pokud se parkovací plocha připojuje na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, je možné ze strany našeho pracoviště vydání stanoviska v souladu s ustanovením § 1 zák. č. 12/1997 Sb., a to i přímo žadateli. Kategorizaci jednotlivých komunikací však vede příslušný silniční správní úřad, nikoliv naše pracoviště. A pokud se jedná o stanovisko k územnímu rozhodnutí či stavebnímu povolení, potom naše pracoviště vydává stanovisko v souladu s ustanovením § 16 zák. č. 13/1997 Sb.

Pro vydání kladného závazného stanoviska ze strany našeho pracoviště je třeba v projektové dokumentaci:

- doplnit informace o pozemní komunikaci, na kterou zamýšlíte pozemek připojit (název ulice, případně parcelní číslo pozemku, na kterém je komunikace postavena, začlenění komunikace - místní nebo veřejně přístupná komunikace),
- doplnit do řezu připojením na pozemní komunikaci kótu převýšení nájezdového obrubníku proti stávající komunikaci,
- doplnit aktuální fotodokumentaci (nikoli streetview) prokazující dodržení rozhledových poměrů sjezdu (foto z vrcholu rozhledového trojúhelníku – místa řidiče do každého směru odkud může přijet vozidlo),
- opravit konstrukci rozhledových trojúhelníků - jedná se o dopravně významný sjezd,

Kounicova 24
611 32 Brno

www.policie.cz

Tel.: +420 974 622 877
Fax: +420 974 622 551
Email: mrpb.di.ding.sekret@pcr.cz

- nakrytí parkovacího stání č. 1 řešit stavebně,
- opravit řešení parkovacích míst 1 - 10 tak, aby bylo zřejmé, zda se jedná o kolmá či šikmá parkovací stání,
- přeřešit otevírání přístřešku s kontejnery na komunální odpad tak, aby nedocházelo k otevírání do prostoru vozovky,
- přeřešit umístění vjezdových závor ve vztahu k pěším vazbám,
- doplnit informaci v jakém smyslu se má jednat o „provizorní“ parkoviště.

S ohledem na absenci důležitých informací v projektové dokumentaci upozorňujeme na skutečnost, že výčet námi vznesených připomínek nemusí být konečný.

Při další komunikaci s naším pracovištěm v dané věci uvádějte vždy naše č. j.

Zpracoval:
por. Ing. Pavel Neplech
komisař
tel. 974 622 952

npor. Ing. Milan Havlíček, MBA
vedoucí oddělení
v. r.