

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 3

Veřejná zakázka
Rekonstrukce bytového domu č.p. 17 – II. etapa

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	15 400 196 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289965
Datum zahájení řízení	22. 11. 2023



Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://ezak.e-tenders.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> Město Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM Administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 00289965	IČO: 29244919

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Dotaz

Pro správné nacenění Zařizovacích předmětů postrádáme technické specifikace zařizovacích předmětů.

Upozorňujeme, že projekt ani rozpočet neřeší statiku objektu. Nejmarkantnější jsou statické trhliny viditelné v místnosti č. 2.05A.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel přikládá vyjádření statika jako samostatný dokument, technický popis ke standardu zařizovacích předmětů je zde:

WC

Závěsný klozet se skrytým upevněním, ze slinutého keramického střepu

Hluboké splachování

Pod omítková nádržka se splachovací kapacitou od 4,5 l.

Podomítkový modulem do zdi nebo do sádkartonové přičky.

Včetně plastového sedátka pro pomalé sklápění

Součástí závěsný geberit a tlačítko

UMYVADLO

Závěsné asymetrické umyvadlo s odkládací plochou vpravo a otvorem pro baterii uprostřed. Umyvadlo má hranatý tvar.

Sifon včetně krytu.

Páková stojánková umyvadlová baterie bez výpusti, v oblém designu, v chromovém provedení, výška baterie je 13 cm, ramínko je ve výšce 6,1 cm.

VANA

Akrylátová obdélníková vana 1600x700mm včetně čelního a bočního panelu, objem 210l

Vanová baterie se sprchovým setem v chromovém provedení, rozteč 150mm, automatické přepínání: vana/sprcha a variabilně nastavitelný omezovač průtoku

Včetně odtokového kompletu (sifon, kovový vtok se zátkou a kovový ovladač) a nastavitelných nožiček pro podporu vany

3 VYJÁDŘENÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel **prodlužuje** lhůtu pro podání nabídek **do 3. 1. 2024 do 11:00.**

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> Město Náměšť nad Oslavou se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou	
---	--

Přílohy: Vyjádření statika