

Objekt: **Osvětlovací stožár**
dle ČSN EN 40-2, 40-3-1 až 40-3-3, 40-5

Technicko-obchodní specifikace č. 1

Dodavatel:
Počet kusů:
Předmět: **Sadový bezpaticový stupňovitý stožár, varianta Brno**
svítidlo ve výšce 5m nad terénem

Rozměry Spodní dílek vnější průměr 133/4 mm
Celková délka 6000 mm, z toho hloubka vektnutí do země 1000 mm
vrchol ukončen dílkem d=60 mm
Dvířka 400x100 mm, spodní okraj 600 nad terénem
Kabelové vstupy 150x70, spodní okraj 500 pod terénem, orientace totožná s dvířky
Vnější uzemnění M10, 200 mm nad terénem

Namáhání: od sadových svítidel
1x reklama FLEX 800x1200 mm, 19 kg, spodní hrana 1 200 mm od terénu
pro ref.rychlost větru 25m/s, kategorie terénu III,Def.třída max. 6%, třída parc.souč.zatížení A
pasivní bezpečnost se nepožaduje (třída 0 dle EN 12767)

Krytí: dvířek min IP3X

Náplň: Upevňovací body pro GU10 EKM 2035 (NIDAX po celé výšce dvířek)
Vnitřní uzemňovací praporec s d=8,5 mm
Vnější uzemnění M10, nerez šroub
Zámek u dvířek s bezpečnostním šroubem M8, čokočková hlava na vrтанý Inbus

Povrchová úprava: Žárově zinkováno oboustranně min 0,08 mm, dle DIN 50976, termoplastická manžeta
Nerezový zemnicí šroub

Výrobní štítek: trvanlivý, nezedemontovatelný, obsahující údaje : název výrobce
nebo jeho alikvótní náhrada číslo certifikátu typ stožáru
odolnost proti vodovodnému zatížení
pasivní bezpečnost

Doprovodná dokumentace v češtině: Návod na montáž, obsluhu a údržbu
certifikace vypočítaných zatěžovacích hodnot
materiálový list s vyznačením chemického složení Si v oblasti 0,12-0,3%

Popis revíze	index revíze této TOS		
	Datum	Podpis	
Pro odsouhlasení	05/06		0 x
			a
			b
			c

SO 401a PŘELOŽKA STAV. VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ SO 401b NOVÉ NAVRŽENÉ ROZVODY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	AUTORKY PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	
Eva Wagnerová	Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Eva Wagnerová	Ing. Karel Rychlý	
LOKALITA: Brno-Husovice, park Marie Restituty			
OBJEDNATEL: ÚMČ Brno - sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno		Eva Wagnerová Tomešova 1, 602 00, Brno tel/fax 543 215 577, ewa@volny.cz	
Revitalizace parku Marie Restituty II. etapa - ČÁST A		DATUM	04/2024
		ZAK.ČÍSLO	
		STUPEŇ	DVZ / DPS
STOŽÁR "SB5" - technicko - obchodní specifikace		FORMÁT:	MĚŘÍTKO:
		2A4	- PŘÍL.Č.: 06