



Pro obsyp a lože potrubí použít písek, štěrkopísek nebo původní zemina do max. zrnitosti 20 mm.
Obsyp bude provedný v tloušťce dle požadavku výrobce potrubí. obsyp a zásyp se musí dostatečně zhutnit.

Nejmenší dovolené krytí vodovodního potrubí v závislosti na tom kde je potrubí vedeno a na druhu zeminy kde se nachází:

- vozovka 1,80 m
- chodník, volný terén 1,20 – 1,60 m

Šířka rýhy je závislá na hloubce rýhy, nejmenší šířka výkopu bude min. 0,80 m.

Hloubka od 1,00 do 1,75 m = šířka 0,80 m, od 1,75 do 4,00 m = šířka 0,90 , hloubka nad 4,0 m = šířka 1,00 m.

Rýha výkopu bude pažena v nesoudržných zeminách od hloubky 0,70 m, v soudržných zeminách od hloubky 1,3 m v zastavěném území a od hloubky 1,5 m v nezastavěném území. Při použití pažení bude šířka výkopu zvětšena o 1,0 m na každou stranu.

VYPRACOVAL Pavel Vondráček	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Vondráček	KRESLIL Pavel Vondráček	Pavel Vondráček Jedlová 2267/3, 59401 Velké Meziříčí IČ: 48891941 tel.: 604 373 799 mail.: vondracekp@email.cz	
INVESTOR Město Náměšť nad Oslavou / Tenisový klub Náměšť nad Oslavou z.s.			FORMÁT	A4
AKCE Nafukovací hala a zázemí parc.č. 1030/2 a 1040 k.ú. Náměšť nad Oslavou Objektový vodovod – S003			DATUM	04/2022
			STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ZMĚNA	
NÁZEV VÝKRESU Vzorový řez výkopem			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			—	D.1.4.a–05