



LEGENDA PŘÍSTROJŮ:

RHZ HLAVNÍ ROZVADĚČ OBJEKTU ZÁZEMÍ
E SVÍTIDLO - VIZ. VÝKAZ VÝMĚR

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3 N PE AC 50 Hz, 400/230 V
DRUH ROZVODNÉ SÍTĚ NN: TN-C-S
STUPEŇ DŮLEŽITOSTI DODÁVKY EL. ENERGIE: 3
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 3:
NORMALNÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DOPLŇENÁ: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
PROUDOVÝM CHRÁNIČEM
PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB4

VEDOUČÍ PROJEKTOU:	Ing. arch. Jiří Štáva	STUPEN	DPS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Zvonář	DATUM	2022-02
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian	MĚŘÍTKO	1:200
MÍSTO STAVBY:	675 71 Náměstí nad Oslavou , p.č.1030/2, 1040 - k. ú. Náměstí nad Oslavou [701564]	Č. PARÉ	
INVESTOR:	Město Náměstí nad Oslavou, Masarykovo nám 104, 675 71 Náměstí nad Oslavou / Tenisový klub Náměstí nad Oslavou, o.s., J. Wericha 840, 675 71 Náměstí nad Oslavou		
AKCE:	NAFUKOVACÍ HALA A ZÁZEMÍ		
OBJEKT:	SO 05 OBJEKTOVÁ ELEKTROINSTALACE		
VÝKRES:	Půdorys nafukovací haly - osvětlení - řízení	Č. VÝK.	E 05