



| POZ | POPIS |
|-----|---|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> - vodoměrná sestava 32x1" pro vodoměr L=190mm (ventil před a za vodoměrem, šroubení, zpětná klapka, vypouštění) - domovní vodoměr SV L=190 mm, G 1B - podružné měření pro tenisovou halu (minimální průtok Q1=25 l/h, trvalý průtok Q3=4,0 m3/h, přetěžovací průtok Q4=5,0 m3/h) |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|---|-----------------------------|
| VYPRACOVAL Pavel Vondráček | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Vondráček | KRESLIL Pavel Vondráček | Pavel Vondráček Jedlová 2267/3, 59401 Velké Meziříčí IČ: 48891941 tel.: 604 373 799 mail.: vondracekp@email.cz | |
| INVESTOR Město Náměšť nad Oslavou / Tenisový klub Náměšť nad Oslavou z.s. | | | FORMÁT | A4 |
| AKCE Nafukovací hala a zázemí parc.č. 1030/2 a 1040 k.ú. Náměšť nad Oslavou Objektový vodovod – S003 | | | DATUM | 04/2022 |
| | | | STUPEŇ | DSP |
| | | | ČÍSLO ZAKÁZKY | |
| | | | ZMĚNA | |
| NÁZEV VÝKRESU Kladečské schéma – umístění podružného vodoměru | | | MĚŘÍTKO — | ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.a-04 |