



VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ STOKOVÉ SÍTĚ
POTRUBÍ PVC

PŘÍČNÝ ŘEZ



PODÉLNÝ ŘEZ



TABULKA ROZMĚRŮ

TROUBA	PROFIL POTRUBÍ [mm]	DN	100	125	150	200	250	300	400	500
	TLOUŠŤKA STĚNY [mm]	t	3,0	3,0	3,6	4.5	6.1	7.7	9.8	12.2
	DÉLKA [mm]	500, 1000, 2000, 5000					1000, 2000, 5000			
ŠÍŘKA RÝHY [cm]		B	110	110	110	110	110	110	120	140
OBSYP TROUBY	TLOUŠŤKA PODSYPY [cm]	c	10	10	10	10	10	10	10	10
	VÝŠKA NAD TROUBOU [cm]	b	30	30	30	30	30	30	30	30
	CELKOVÁ VÝŠKA [cm]	a	51	53	56	61	66	72	82	93
		A	12.5	13	13.5	15	16.5	17.5	20	22.5

LEGENDA :

- 150 PÍSKOVÝ PODSYP – ZRNA 0–22mm
- 153 ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP
- 159 ZHUTNĚNÝ ZÁSYP (V KOMUNIKACI ŠTĚRKOPÍSEK–ZRNA DO 30mm)
- 176 OBNOVA POVRCHU
- 196 HUTNĚNÝ OBSYP–ZRNA DO 22mm, 90%PS
- 304 POTRUBÍ PVC
- 402 DRENÁŽNÍ FLEXIBILNÍ TRUBKA PVC
- 1a KONSTRUKCE VOZOVKY – NESTMELENÉ VRSTVY
- 1b KONSTRUKCE VOZOVKY – KRYTOVÉ A STMELENÉ VRSTVY


POZNÁMKA:

– OBNOVA POVRCHU KOMUNIKACE BUDE PROVEDENA DLE TP 146 A POŽADAVKU SÚS
VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 06 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A DROBNÉ OBJEKTY

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn
---------	-------	----------	--------------------

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

<div></div>				<div>DUIS S.R.O.</div> <div>Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz</div>	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová	Hl.ing.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč		Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč		Formát:	2 A4
<div>Akce:</div> <div>ČOV OPATOV INTENZIFIKACE</div>				Datum:	10/2024
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	Opatov DPS
				Měřítko:	—
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ PVC POTRUBÍ				Číslo zakázky: 1309	Č.přílohy: D.1-4.6.1