

SPIS Č.: OŽP 908/2016/Sv
Č.J.: OŽP 11151/16 – SPIS 908/2016/SvVYŘIZUJE: Svoboda Miroslav
TELEFON: 568 805 238
E-MAIL: m.svoboda@trebic.cz

DATUM: 16.2.2016

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.12.2015 podal

**Dobrovolný svazek obcí Předín - Opatov, se sídlem v Předíně, IČ 71196960,
Předín 243, 675 27 Předín,
který zastupuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IČ 49455842,
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01
Třebíč**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona k nakládání s vodami - k vypouštění vyčištěných odpadních vod do vod povrchových (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Opatov
Název katastrálního území	Opatov na Moravě
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	p. p. k. 320 v katastrálním území Opatov na Moravě
Číselný identifikátor vodního toku	10100156
Název vodního toku	Brtnice
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-01-060
Hydrogeologický rajon	6550 - Krystalinikum v povodí Jihlavy
Umístění jevu vůči břehu	levý břeh
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	666459,57; 1149088,38

./2

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629Tel.: 568 896 111
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

v tomto rozsahu:

Druh vypouštěných vod Druh recipientu	vody čištěné vodní tok
Průměrné povolené	3,84 l/s
Maximální povolené	10,8 l/s
Maximální měsíční povolené	18,922 tis. m3/měs.
Roční povolené	121 tis. m3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Časové omezení platnosti povolení	31.12.2025
Velikost zdroje znečištění v EO	2100
Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod	
a) BSK5 t/r	1,936 t/r
b) CHSKCr t/r	8,470 t/r
c) NL t/r	2,178 t/r
d) N-NH4 t/r	1,573 t/r
g) Pcelk t/r	0,242 t/r
a) BSK5 Hodnota 'p'	20 mg/l
a) BSK5 Hodnota 'm'	40 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'p'	100 mg/l
b) CHSKCr Hodnota 'm'	150 mg/l
c) NL Hodnota 'p'	25 mg/l
c) NL Hodnota 'm'	50 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'průměr'	15 mg/l
d) N-NH4 Hodnota 'm'	30 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'průměr'	2 mg/l
g) Pcelk Hodnota 'm'	5 mg/l
Uložená měření	
Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství	1
Četnost měření množství	12 ročně
Způsob měření množství vody	kontinuální měření s registrací průtoků
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti	1
Četnost sledování	12 ročně
Typ vzorků	dvacetičtyřhodinový směsný

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a podle nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: **do 31.12.2025.**
2. Žadatel bude provádět kontrolu odpadních vod pro všechny stanovené ukazatele hodnoty **p** a **m** s četností **12x ročně**, a to jako 24 hodinové směsné vzorky získané sléváním 12 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 2 hodin. Získávání směsných vzorků vypouštěných odpadních vod musí být rovnoměrně rozloženo v průběhu celého roku a odběry nebudou prováděny za neobvyklých situací jako při silných deštích nebo povodních.
3. Odběry a rozборы vzorků ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání (oprávněná

laboratoř) uvedené v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ČR ve svém Věstníku.

4. Počet vzorků s koncentracemi přesahujícími stanovenou hodnotu **p** v období posledních 12 měsíců nesmí být vyšší než 2. Hodnota **m** nesmí být překročena. Vyhodnocení rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod pro hodnoty **p** a **m** bude k výsledkům 24 hodinových směsných vzorků.
5. Pro posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění pro stanovenou znečišťující látku nebo skupinu látek, stanovených v povolení k vypouštění odpadních vod, je rozhodující součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod a ročního aritmetického průměru výsledků rozborů odpadních vod. Při posouzení dodržení hodnot ročního množství vypouštěného znečištění se vychází z údajů uplynulého kalendářního roku.
6. Odběrným místem pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod bude odtok z ČOV.
7. Žadatel bude měřit množství vypouštěných odpadních vod do vodního toku - kontinuální měření snímacím zařízením.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dobrovolný svazek obcí Předín - Opatov, se sídlem v Předíně, Předín 243, 675 27
Předín, který zastupuje VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., Soběšická
820/156, Lesná, 638 00 Brno 38, divize Třebíč, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč

O d ů v o d n ě n í

Dne 16.12.2015 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Stanovisko Povodí Moravy, s.p. Brno ze dne 19.1.2016, zn. PM070797/2015-203/Ou
- Rozbor vzorků odpadních vod 2011 – 15
- Vyjádření Moravský rybářský svaz, o.s. Brno ze dne 18.1.2016, zn. 014/2016
- Vyjádření MěÚ Třebíč OŽP – ochrana přírody a krajiny ze dne 25.1.2016, č.j. OŽP 3022/16 – SPIS 1139/2016/Kou
- Povolení k provozování kanalizace a ČOV – KÚ Kraje Vysočina ze dne 7.8.2012, č.j. KUJI 52581/2012, sp. zn. OLVHZ 1375/2012 PP-2

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 2.2.2016 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno brát zřetel. O výsledku ústního jednání byl sepsán protokol.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení § 27 odst. 2 správního řádu - další dotčené osoby:

Městys Opatov, Povodí Moravy, s.p., Moravský rybářský svaz, o.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Výsledky měření objemu vypouštěných odpadních vod a rozborů vzorků odpadních vod se vodoprávnímu úřadu předávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí podle zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova č.p. 1882/57, podáním učiněným u Městského úřadu Třebíč, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jana Kristková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou (dodejky)

§ 27 odst. 1 správního řádu

Datovou schránkou

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

§ 27 odst. 2 správního řádu

Datovou schránkou

Městys Opatov, IDDS: fivb24j

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Moravský rybářský svaz, o.s., IDDS: 4jn5apz

Dotčené orgány (doporučeně)

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám.
č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Na vědomí

Dobrovolný svazek obcí Předín - Opatov, se sídlem v Předíně, Předín č.p. 243, 675 27
Předín
Obec Předín, IDDS: 8k9bf8m