

VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

Veřejná zakázka
Intenzifikace ČOV Opatov

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

Druh zadávacího řízení	Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky	Podlimitní
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota	32 000 000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885
Datum zahájení řízení	7. 3. 2025

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://ezak.e-tenders.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> VODOVODY A KANALIZACE, Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Kubišova 1172, Horka- Domky, 674 01 Třebíč	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> QCM Administrace, s.r.o. se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně
IČO: 60418885	IČO: 29244919

1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Dotazy

Dotaz č. 1:

Ve strojní části PS 02 Mechanická část jsou v soupisu prací uvedeny položky:

02.1-3	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
02.2-4	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1

V soupisu prací chybí přesný výpis potrubí (materiál, DN, délky) a armatur (druh, množství). Položky kpl nelze správně ocenit.
Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění.

Dotaz č. 2:

Ve strojní části PS 03 Biologická část ČOV jsou v soupisu prací uvedeny položky:

03.1-5	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
03.2-5	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
03.3-6	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
03.4-4	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
03.5-6	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
03.6-5	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
03.7-3	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1

V soupisu prací chybí přesný výpis potrubí (materiál, DN, délky) a armatur (druh, množství). Položky kpl nelze správně ocenit.
Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění.

Dotaz č. 3:

Ve strojní části PS 04 Kalové hospodářství jsou v soupisu prací uvedeny položky:

04.1-3	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1
04.2-11	Potrubí, armatury a pomocný montážní materiál	kpl	1

V soupisu prací chybí přesný výpis potrubí (materiál, DN, délky) a armatur (druh, množství). Položky kpl nelze správně ocenit.
Žádáme zadavatele o upřesnění a doplnění.

Souhrnná odpověď zadavatele:

Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce, výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní dokumentace.

Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby = dodavatelské dokumentace, kterou má budoucí dodavatel dopracovat, v souladu s jím nabízenými stroji, zařízeními a materiály. Nedílnou částí zadávací dokumentace je nejen soupis prací, ale i výkresová dokumentace. Výkresová část je zhotovena tak, aby z ní mohla osoba kvalifikovaná/znalá spolehlivě určit požadovaný rozsah jednotlivých položek a řádně jej do nabídky ocenit. Vše je nakresleno striktně ve vyznačeném měřítku, popsáno, barevně vyznačeno a doplněno detaily.

3 VYJÁDŘENÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek se nemění.

4 PODPIS

<u>Zadavatel:</u> VODOVODY A KANALIZACE, Svazek vedený v rejstříku dobrovolných svazků obcí u Krajského úřadu kraje Vysočina, se sídlem Kubišova 1172, Horka- Domky, 674 01 Třebíč	
---	--