

# VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Veřejná zakázka</b>          |
| <b>Intenzifikace ČOV Opatov</b> |

Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon)

|                                  |                                                                                                                 |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Druh zadávacího řízení</b>    | Zjednodušené podlimitní řízení                                                                                  |
| <b>Režim veřejné zakázky</b>     | Podlimitní                                                                                                      |
| <b>Druh zakázky</b>              | Stavební práce                                                                                                  |
| <b>Předpokládaná hodnota</b>     | 32 000 000 Kč bez DPH                                                                                           |
| <b>Adresa profilu zadavatele</b> | <a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885">https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/60418885</a> |
| <b>Datum zahájení řízení</b>     | 7. 3. 2025                                                                                                      |

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://ezak.e-tenders.cz/>.

|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Zadavatel:</u><br><b>VODOVODY A KANALIZACE,</b><br>Svazek vedený v rejstříku<br>dobrovolných svazků obcí u Krajského<br>úřadu kraje Vysočina,<br>se sídlem Kubišova 1172, Horka-<br>Domky, 674 01 Třebíč | <u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u><br><b>QCM Administrace, s.r.o.</b><br>se sídlem Heršpická 813/5,<br>639 00 Brno<br>zapsaná v obchodním rejstříku<br>spisová značka C 67995 vedená<br>u Krajského soudu v Brně |
| <b>IČO: 60418885</b>                                                                                                                                                                                        | <b>IČO: 29244919</b>                                                                                                                                                                                               |

## 1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

## 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Dobrý den, zjistili jsme nesoulad v počtu kusů mezi VV a technickou zprávou:

Dodávka RM1 Výkaz TZ

Frekvenční měnič, 2,2kW, 3x400V~, IP21 ks 3 2

Frekvenční měnič, 3kW, 3x400V~, IP21 ks 2 0

Elektromontáže

Frekvenční měnič, 5,5kW, 3x400V~, IP54 ks 3 0

Frekvenční měnič, 15kW, 3x400V~, IP54 ks 3 6

Děkujeme za vysvětlení.

## 3 ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Počty frekvenčních měničů souhlasí ve VV s TZ:

Dodávka RM1

Frekvenční měnič, 2,2kW, 3x400V~, IP21 (VV – 3ks. / TZ – 3ks) pro motory s příkonem 1,25kW Čerpadla VK – M35, M36, M37

Frekvenční měnič, 3kW, 3x400V~, IP21 (VV – 2ks. / TZ – 2ks) pro motory s příkonem 2,2kW Čerpadla ČS – M2, M3

Elektromontáže

Frekvenční měnič, 5,5kW, 3x400V~, IP54 (VV – 3ks. / TZ – 3ks) pro motory s příkonem 4,0kW Dmychadla – M13, M14, M15

Frekvenční měnič, 15kW, 3x400V~, IP54 (VV – 3ks. / TZ – 3ks) pro motory s příkonem 11,0kW Dmychadla – M10, M11, M12

## 4 VYJÁDRĚNÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

## 5 PODPIS

Zadavatel:

**VODOVODY A KANALIZACE,**  
Svazek vedený v rejstříku  
dobrovolných svazků obcí u Krajského  
úřadu kraje Vysočina,  
se sídlem Kubišova 1172, Horka-  
Domky, 674 01 Třebíč