

## VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

### Veřejná zakázka

# MĚSTSKÝ ÚŘAD PALACKÉHO 660 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Pokyny pro zadávání zakázek v OPŽP pro období 2021-2027

<b>Druh výběrového řízení</b>	Otevřená výzva
<b>Režim veřejné zakázky</b>	Zakázka malého rozsahu
<b>Druh zakázky</b>	Stavební práce
<b>Adresa profilu zadavatele</b>	<a href="https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289965">https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00289965</a>
<b>Datum zahájení řízení</b>	14. 8. 2025

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na <https://ezak.e-tenders.cz/>.

<u>Zadavatel:</u> <b>Město Náměšť nad Oslavou</b> se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou	<u>Zastoupení podle § 43 Zákona:</u> <b>QCM Administrace, s.r.o.</b> se sídlem Heršpická 813/5, 639 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 67995 vedená u Krajského soudu v Brně
<b>IČO: 00289965</b>	<b>IČO: 29244919</b>

V Náměšti dne 28. 8. 2025

## 1 ÚVOD

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

## 2 ZNĚNÍ ŽÁDOSTI A ODPOVĚĚ ZADAVATELE

### Dotaz č. 1

Dotaz č. 1 – Parapety

V soupisu prací je č.214 - Výroba, dodávka a montáž – Oplechování parapetů – Al s povrchovou úpravou lak tl. 0,8mm, rš.280-400mm.

Ale ve výpise výrobků je požadavek na parapety „předlakovaný Fe/Zn“. Který materiál je tedy prosím správně?

### Odpověď Zadavatele

Jedná se o chybu v soupisu – platí specifikace ve schválené projektové dokumentaci – dle požadavku památkové péče se má jednat o ohýbaný plech bez koncovek v provedení předlakovaný Fe/Zn.

## 3 VYJÁDŘENÍ KE LHŮTĚ PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek **se nemění**.

## 4 PODPIS

<p><u>Zadavatel:</u></p> <p><b>Město Náměšť nad Oslavou</b> se sídlem Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou</p>	
--	--

Příloha:

Příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) \_oprava 28.8