



VZOROVÉ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ SN12  
BEZ VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY



Skladba:  
A. Ve volném terénu  
B. Ve vozovce

	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně příložného pažení–tl.50mm)	MIN. ŠÍŘKA RÝHY (včetně pažících boxů–tl.150 mm)
DN	B	B
150	1000	1200
200	1000	1200
250	1100	1300
300	1100	1300
400	1200	1400
500	1350	1550

V PODZEMNÍ VODĚ



Legenda:

- Místní komunikace–vhodný zásepový materiál dle TP146. Hutněný po vrstvách max.20 cm. Míra zhutnění viz. Technická zpráva–technické a uživatelské standardy.
- Státní a krajské komunikace–vhodný zásepový materiál dle TP146. Hutněný po vrstvách max.20 cm. Míra zhutnění viz. Technická zpráva – technické a uživatelské standardy.
- Nepojížděné plochy – zhutněný zásep zeminou z výkopu po vrstvách max.30 cm. Míra zhutnění viz. Technická zpráva–technické a uživatelské standardy.
- Hutněný obsyp z nesoudržného materiálu – písek, štěrkopísek (fr. 0–20 mm), drcené kamenivo (fr. 0 – 16 mm), max. zrna 20 mm. Použitý materiál bude mít plynulou křivku zrnitosti, míra hutnění 95% PS, hutnit po vrstvách max. 15 cm.
- Hutněný podsyp ze stejného materiálu jako pol. 4, míra hutnění 95% PS
- Konstrukce vozovky viz. Souhrnná technická zpráva.
- Separční geotextilie 300g/m2
- Hutněný štěrk
- Drenážní trubka PVC DN100 (po ukončení stavby zaslepit)
- Zatrávňení + ohumusování v tl. 10 cm (v travnatých plochách), rozproštění ornice + technická rekultivace (v polní trati) nebo úprava dle stávajícího stavu

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ ČOV  
SO 104 Propojovací potrubí a drobné objekty

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.:	-
-	-	e-mail:	-
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO:	-

<b>DUIS</b>				<b>DUIS S.R.O.</b> Projektové a inženýrské služby Srbská 1546/21, 612 00 Brno E-mail: duis@duis.cz www.duis.cz	
Vypracoval:	Projektant: Ing. Klímová	M.ling.projektu: Ing. Klímová	Tech. kontrola: Ing. Vach	Formát:	3 A4
Objednatel: Vodovody a kanalizace Třebíč				Investor: Vodovody a kanalizace Třebíč	
<b>ČOV PETROVICE INTENZIFIKACE</b>				Datum:	03/2025
				Stupeň:	DPS
				Soubor:	Petrovice DPS
				Měřítko:	
Příloha: VZOROVÉ ULOŽENÍ PP POTRUBÍ				Číslo zakázky: <b>1308</b>	Č.přílohy: <b>D.1-4.8.1</b>