

V Černé Hoře dne 1. prosince 2025

Věc: Zadávací řízení - „Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Židenice“ – vysvětlení zadávací dokumentace

V rámci veřejná zakázky na stavební práce vyhlášené v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), a to formou zjednodušeného podlimitního řízení, pod názvem „Rekonstrukce sportovního areálu ŽLTC Židenice“, zadavatel obdržel dotazy, na které odpovídá takto:

Dotaz:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci pol. č. 51 Přístřešek k odpočinku, objekt SO01.1 Tenisové kurty s antukou.

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že přístřešek k odpočinku bude řešen formou přenosné, demontovatelné konstrukce určené pro venkovní použití (tzv. nůžkového stanu). Půjde o lehký krytý přístřešek modulárního typu, který umožní rychlou montáž i demontáž, a to bez nutnosti trvalého kotvení do podloží. Konstrukce bude stabilizována přídatným zatížením určeným pro tento typ zařízení (závaží v tomto případě nahrazuje původní popis položky „včetně spodní stavby“).

Předpokládá se použití přístřešku v rozměrové kategorii obdobné běžně dostupným mobilním stanovým konstrukcím, odpovídající cca 3 × 5 m. Konkrétní výrobek bude zvolen tak, aby splňoval požadavky na bezpečné venkovní využití, odolnost proti povětrnostním podmínkám.

Materiál konstrukce: hliník - (nohy + stropní profily) + ocel (patky nohou) + kovové spoje

Materiál a gramáž střechy: PE - polyester, min. 450 g/m²

Síla hliníku: min. 2,5 mm

UV stabilizace, snížená hořlavost, hydrofobní

Dotaz:

1. Existuje rozpor v PD u akrylátových kurtů. V řezech je uveden ASF.KOBEREC UZAVŘENÝ, v TZ nepropustné asfalty, ve VV vodopropustné asfalty. Co platí? Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

2. Domníváme se, že u objektu SO03.2 Workout jsou duplicitní položky č. 13 a 15. Dále pol. č. 16 by měla být bez kameniva a tl. 25 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

3. U objektu SO03.2 Workout chybí specifikace fitness strojů. Žádáme zadavatele o doplnění.

Odpověď:

1. Jedná se o nepropustné uzavřené asfalty. Zadavatel poskytuje aktualizovaný VV (Příloha č. 1).

2. Položka není duplicitní, jedná se o EPDM povrch v zelené a červené barvě, nicméně byla u položky zadána stejná výměra, která odpovídala celé ploše workout zóny.

Workout zóna je v projektové dokumentaci navržena s povrchem na bázi syntetického ET betonového podkladu tl. cca 35 mm. U většiny venkovních fitness prvků dle ČSN EN 16630 nevzniká požadavek na speciální dopadové plochy, neboť jejich výška volného pádu nepřesahuje limitní hodnoty stanovené normou. Funkci dopadové vrstvy tak v tomto případě plní vrchní vrstva EPDM povrchu.

Pro zhotovitele je však možné v rámci nabídky navrhnout variantní technické řešení, například tlumicí EL vrstvy o tl. cca 25 mm bez přidaného kameniva. Zadavatel poskytuje aktualizovaný VV (Příloha č. 1).

3. Zadavatel poskytuje doplnění "Mobiliář fitness" kde je uveden seznam doporučených typů fitness prvků (Příloha č. 2)

.....
Ing. Lucie Prokopová
osoba pověřená výkonem zadavatelských činností