

Schéma rezervních smyček :



rezerva Kopoflex i kabelů
1m z každé strany

A – vnější průměr dříku

B – průměr trubky PVC (na př. Pipelife Otrokovice)

Pozn.1: Fezn chráněný v betonu smršťovací hadicí

Pozn.2: Po zatažení chráničky otvor zabandážovat proti propadu zeminy a pro fixaci chráničky

Rezervní smyčky – provedeny vodorovně

TYP STOŽÁRU	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
SB5	133	250	500	500	1000	600
SB6	133	250	500	500	1000	600
SB8	159	300	700	500	1200	800
JB8	159	300	700	500	1500	800
JB10	159	300	1000	500	1500	800
JB12	159	300	1000	500	1500	1000
JB14	159	300	1000	500	1500	1000

0,000=234,70 m n. m. (Bpv) HLADINA KOUPACÍHO BIOTOPU

generální projektant: BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov

zodpovědný projektant: Petr Chromý | vypracoval: Petr Chromý

kraj: Olomoucký | obec: Litovel

PETR CHROMÝ
projektování elektrických zařízení
Trnečkova 938/8, 683 01 Rousínov
tel.:606283549

investor: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel

akce – název, místo: **REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP**

část projektu: SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

výkres: Základ pro osvětlovací stožár

datum: 02/2012

formát: 2 x A4

stupeň: DPS

měřítko:

zakázkové číslo: 08/2012

číslo výkresu: 09