



POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA V SÍTI: 3PEN AC 50Hz 400V TN-C
NAPĚTOVÁ SOUSTAVA V OBJEKTU: 3 N PE AC 50Hz 400V TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN

0,000=234,70 m n. m. (Bpv) HLADINA KOUPAČIHO BIOTOPU

generální projektant: BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov			PETR CHROMÝ projektování elektrických zařízení Třeškovka 938/8, 683 01 Rousínov tel.:606283549				
zodpovědný projektant: Petr Chromý		výpracoval: Petr Chromý					
číslo Olomoucký	obec: Litovel						
investor: Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel				datum: 02/2012			
dce - název, místo: REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL - PŘÍRODNÍ KOUPAČÍ BIOTOP				formát: 2 x A4	číslo výkresu: 02		
část projektu: SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ				stupeň: DPS			
výkres: Přehledové schéma napájení				zakázkové číslo: 08/2012			