



ROZVÁDĚČ RT1

- TYP: OCPP - povrchový
- KRYTÍ: IP 40/20
- PŘÍVOD: ZE SPOD
- VÝVODY: ZE SPOD + VRCHEM
- ROZMĚR: šířka 600 mm
- výška 800 mm
- hloubka 250 mm

POZNÁMKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3PEN, AC 50Hz, 400 V, TN-C  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD  
ZDROJE V SÍTI TN DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.  
PROSTŘEDÍ: viz. TECHNICKÁ ZPRÁVA  
UMÍSTĚNÍ ROZVÁDĚČE - VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ

0,000=234,70 m n. m. (BpV) HLADINA KOUPAČÍHO BIOTOPU

generální projektant: <b>BAPO s.r.o., Sušilovo náměstí 423/47, 683 01 Rousínov</b>		<b>PETR CHROMÝ</b> projektování elektrických zařízení Trnečkova 938/8, 683 01 Rousínov tel.:606283549
zodpovědný projektant: <b>Petr Chromý</b>		
kraj: <b>Olomoucký</b>	vyracoval: <b>Petr Chromý</b> obec: <b>Litovel</b>	
investor: <b>Město Litovel, nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel</b>		
dílce – název, místo: <b>REVITALIZACE MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ LITOVEL – PŘÍRODNÍ KOUPAČÍ BIOTOP</b>		
část projektu: <b>SO 08 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ</b>		měřítko: <b>DPS</b>
výkres: <b>Rozváděč RT1</b>	číslo výkresu: <b>06</b>	