



LEGENDA:

- K ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL, TEPELNÝ VÝKON 20,0-100,0 kW, JIMENOVITÁ SPOTŘEBA ZEEMNÍHO PLYNU 10,1 m3/h
- EN EXPAZNÍ NÁDOBA TLAKOVÁ MEMBRÁNOVÁ, OBJEM 400 l, MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK 6 BARŮ
- TV NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ TEPLÉ VODY SE DVĚMA SPIRÁLNÍMI VÝMĚNÍKY, OBJEM 400 l, MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK 1 MPa
- HVDT HYDRAULICKÝ VYROVNÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ IV, PRŮTOK 17,2 m3/h
- R+S KOMBINOVANÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ, 8 HRDEL (Z TOHO 2 REZERVNÍ), PRŮTOK 17,2 m3/h, MODUL 150 mm, ROZTEČ 300 mm

TEPLOTNÍ SPÁD: 60/40 °C

ROZVODY TOPNÉ VODY V KOTELNĚ BUDOU ZHOTOVENY Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH (DO DN 50 VČETNĚ) A HLADKÝCH (NAD DN50) SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM A OPATŘENÝCH NÁTĚREM ZÁKLADNÍ SYNTETICKOU BARVOU. ROZVODY BUDOU IZOLOVÁNY POUZDRY Z MINERÁLNÍ PLSTI OPATŘENÝMI POLEPEM HLINÍKOVOU FÓLIÍ; POTRUBÍ BUDE VEDENO VE SPÁDU 0,3%, ABY BYLO UMOŽNĚNO JEHO VYPUŠTĚNÍ

ZODP. PROJEKTANT				KONTROLOVAL		VYPRACOVAL		KRESLIL					
Ing. Bobek Petr				Ing. Petr Bobek		Ing. Petr Bobek		Ing. Petr Bobek					
INVESTOR: NOVASERVIS spol. s r.o., Družstevní 5, 669 25 Znojmo													
NÁZEV:													
REKONSTRUKCE KOTELNY													
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ													
OBSAH:				<div>VESAS® s.r.o.</div> <div>STAVEBNÍ FIRMA BRATŘI BOBKŮ</div> <div>Cyflimetská 43/20, 674 01 Třebíč</div> <div>tel./fax: 568 842 183</div> <div>e-mail: vesas@vesas.cz</div>									
										ČÍSLO		25595946	
										ČÍSLO ZAKÁZKY		8049/15	
FORMÁT				A2									
DATUM				09/2015									
MĚŘITKO				ČÍSLO									
Půdorys kotelny				1:25		F.1.4.2.1							