


LEGENDA VZT

ZAŘ.1.01



- REKUPERAČNÍ JEDNOTKA
 - Vnitřní provedení na stojto
- Složení:
- Vp=20000m³/h, pz=400Pa
 - Vp=20000m³/h, pz=500Pa
 - Deskový rekuperátor
 - Vodní ohřívad
 - Dva stupně filtrace G3,4 - odvod
 - Filtr G4 - přívod
 - Frekvenční měnič

- TUMIČ HLUKU
- REGULAČNÍ KLIPKA TĚSNÁ SE SERVEM
- PŘÍVOD DVOURÁD VÝSTKA PRŮMYSLOVÁ
- TEPELNĚ IZOLOVANÉ POTRUBÍ
- TEPELNÁ IZOLACE t=30mm

POZNÁMKA:

- VŠECHNY ODOBOČKY, ROZBOČKY, TROUB A PŘECHODY
- S NÁSTAVCI VYBAVIT REGULAČNÍMI PLECHY
- SKUTEČNÁ POLOHA ROZVODŮ BUDE ZNOVU ZKONTROLOVÁNA
- PŘÍMO NA STAVBĚ S OHLEDEM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY A KONSTRUKCE

IMP:	Ing. J. Prokeš	Vypracoval:	Ing. O. Nováček	ITZB Ing. Jaroslav Prokeš Proseka 15, 625 00 Brno tel: +420 773 54204 email: itz@projektstav.cz http://www.projektstav.cz
Zadp. projektant:	Ing. J. Prokeš	Kreslil:	Ing. O. Nováček	
Převzat:	NOVASERVIS spol. s r.o.			
Místo stavby:	Družstevní 5, 659 25 Znojmo			
Název stavby:	Zářízení pro vytápění staveb	Formát:	A4	Stav:
Stavění objekt:	Zářízení pro vytápění staveb	Stupeň:	DRS	Ev. číslo zsk.:
Zápl:	Zářízení pro vytápění staveb	Datum:	2014032	
Název výkresu:	Pódorys 1.NP – Vzduchotechnika	Verze:	1.00	Číslo parčí: