

ATELIS
Ing. Eva Jelínková
Hviezdoslavova 114/1
783 02 Olomouc-Nemilany

Váš dopis:
Vyřizuje: Radim Světlík / 238461602

Naše značka: 759004/17
Datum: 20.11. 2017

[Věc] Smíšená stezka a chodníky – Etapa II v obci Lomnice na Rýmařovsku.

Dobrý den,

Na základě vyjádření o existenci SEK v majetku společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. (dále jen CETIN) č.j. 759004/17 pro stavbu „**Smíšená stezka a chodníky – Etapa II v obci Lomnice na Rýmařovsku**“ sdělujeme:

Souhlasím se zaslanou projektovou dokumentací pro stupeň DSP a PDPS za předpokladu, že budou splněny podmínky ochrany SEK v majetku společnosti CETIN.

Bude provedeno vytyčení trasy SEK.

Chodník bude stavebník situovat takovým způsobem, aby obruba v souběhu s trasou SEK neležela nad trasou těchto kabelů a HDPE trubek, ale aby byla umístěna ve vzdálenosti minimálně 20 cm od krajního vedení SEK. Bude zachována niveleta terénu nad trasou SEK. V místech, kde bude nový chodník nebo chodníkový přejezd a zpevněné plochy křížit stávající telekomunikační kabely a HDPE trubky je nutno kabely a HDPE trubky uložit do PVC půlených chrániček DN110mm, např. KOPOHALF. Chráničky budou uloženy rovně, do pískového lože a s přesahem nejméně 0,5 m za okraj obrubníku.. Obnažené telekomunikační kabely a HDPE trubky je nutno respektovat a nepoškodit. Ve výkopu je nutno je zajistit proti prověšení, poškození a poškození třetí osobou. Zemní práce ve vzdálenosti 1 metru a méně je nutno provádět ručně. **Upozorňujeme na optický kabel ve staveništi!!! Nutno dbát zvýšené opatrnosti!!!!**

Bude respektována norma ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítě technického vybavení.

Před záhozem obnažených vedení SEK je nutno přizvat pracovníka správy a ochrany sítě pana Radima Světlíka 602 779 918.

S pozdravem,

Radim Světlík
pracovník správy a ochrany sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

167

