



PARAMETRY METOD OCHRANY DLE ČSN EN 62305:  
TŘÍDA LPS III  
POLOMĚR VALÍČÍ SE KOULE 45m  
OCHRANNÝ ÚHEL 72,5° - (výška budovy 4m)  
DOPORUČENÁ VZDÁLENOST MEZI SVODY 15m

VYPRACOVAL Jaroslav Vala	ODP.PROJ.PROFESE Zdeněk Musil	KONTRLOVAL Zdeněk Musil	ODP.PROJ.STAVBY Ing. Josef Netík	ESTING s.r.o. Tyršova 48, 675 22 Stařeč	
OKRES: Třebíč		OBEC: Třebíč			
INVESTOR: Třebíč Nuclears z.s. Na Hvězdě 1388, Horka–Domky, 674 01 Třebíč					
Zázemí lední plochy Třebíč Provozní budova, parc. č. 867/1, 867/3; k.ú.:Třebíč; okr. Třebíč  D.1.4 – SILNOPROUD				FORMAT	2 x A4
				DATUM	09/2019
				STUPEŇ	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 176/2019	
Hromosvod				ARCHIVNI CISLO	C.VYKRESU D.1.4.05