


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELU


A - A

ZELEŇ
RUČNÍ VÝKOP ŠÍŘE 80cm,
CHRÁNIČKA KOPOFLEX 63
OPÍSKOVAT + FÓLIE




B - B

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY (CHODNÍK, ZASAKOVACÍ DLAŽBA)
RUČNÍ VÝKOP ŠÍŘE 80cm,
CHRÁNIČKA KOPOFLEX 63
OPÍSKOVAT + FÓLIE




C - C

ZPEVNĚNÁ KOMUNIKACE
RUČNÍ VÝKOP ŠÍŘE 80cm,
CHRÁNIČKA KOPOFLEX 63
OBETONOVAT + FÓLIE



Souřadnicový systém S-JTSK
Výškový systém B.p.v.

Vedoucí projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Zodpovědný projektant ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	Vypracoval ING. LUBOMÍR KONVIČNÝ	 DOPRAVNÍ PROJEKCE RÝMAŘOV	
INVESTOR: Město Rýmařov, IČ: 00296317, DIČ: CZ 00296317, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov			DATUM	05/2022
ÚČEL: Projektová dokumentace pro provádění stavby			FORMÁT	A4
AKCE: Chodník Edrovice - Janovice, k. ú. Rýmařov			ÚČEL	DPS
			ČÍS.ZAKÁZKY	2126
			MĚŘÍTKO	-
ČÁST: D - dokumentace objektů a technických a technologických zařízení OBJEKT: SO401 - veřejné osvětlení PŘÍLOHA: VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM KABELU			ČÍSLO PARÉ	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.9

ZÁKRES STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE ORIENTAČNÍ.
PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NUTNO NECHAT VYTÝČIT VŠECHNY STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ. VŠECHNY NOVĚ
NAVŘZENÉ SÍTĚ BUDOU ULOŽENY DLE ČSN736005, PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ SÍTÍ TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A ČSN33 2000-5-52
ČÁST 5: VÝBĚR A STAVBA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ – KAPITOLA 52: VÝBĚR SOUSTAV A STAVBA VEDENÍ.
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3x230/400V stř. 50Hz TN-C-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤÍ: 1x230V stř. 50Hz
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000 4-41ed.2
ZÁKLADNÍ OCHRANA: IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI A KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠĚ: OCHRANNÝM POSPOJENÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
PROSTŘEDÍ: DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY