




(M 1:25)




(M 1:25)



(M 1:25)






(M 1:25)



- PŘED ZHOVOVENÍM LÓŽE, OBSYPU A ZÁSYPU SE PAŽENÍ POVYTAHUJE A HUTNÍ SE VŽDY PO VRSTVÁCH PROTI ROSTLÉ ZEMINĚ RÝHY.

- PŘI KŘÍŽENÍ V MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH BUDE POTRUBÍ STL PLYNOVODU UMÍSTĚNO DO CHRÁNIČEK.

- ZPRACOVÁNO DLE ČSN 73 3055; ČSN 73 6005 (VČ. Z¹ - Z⁴); TPG G 702 01 A TECHNICKÝCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. KOTLÁN	 	 PROFI Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 5, 586 01 Jihlava tel.: 567 579 151, www.profi-jl.cz
ZODP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN		
VYPRACOVAL	HORSKÝ		
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK		
OBJEDNATEL, INVESTOR MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU			FORMÁT 3 A4
NÁZEV AKCE: REKONSTRUKCE UL. HUSOVA, NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU			DATUM 10/2023
			STUPEŇ DSP, PDPS
			ZAK. Č. 2023-000031
			PARE Č.
OBSAH	VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ		MĚŘITKO 1 : 25 Č. VÝKRESU D 5.2