



BETONOVÉ SEDLO 120°

ULOŽENÍ POTRUBÉ MUSÍ BÝT PROVEDENO DLE ČSN EN1610
PRO KRYCÍ OBSYP POTRUBÍ POUŽÍT ŠTĚRKOPÍSEK NEBO PÍSEK
BETONOVÉ LOŽE JE Z BETONU C12/15 SE ŽLÁBKY PRO HRDLA TLOOUŠŤKY 100mm
MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ A PROJ.DOKUMENTACE
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE POUŽITÉHO POTRUBÍ
OBSYP MUSÍ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ A PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT.POŽADAVKY NA ZÁSYPOVÝ MATERIÁL A JEHO ZHUTNĚNÍ ZÁVISÍ NA TOM ZDA SE VEDENÍ NACHÁZÍ POD ZPEVNĚNOU NEBO VOLNOU PLOCHOU
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM. ŠÍRKOU VÝKOPU SE ROZUMÍ VZDÁLENOST STĚN VÝKOPU NEBO PAŽENÍ MĚŘENÁ VE VÝŠCE VRCHOLU POTRUBÍ.
DLE VYHL. č.591/2006 Sb. BUDE RÝHA VÝKOPU V SOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HLOUBKY 1,3m A V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ OD HL.1,5m PAŽENA. V NESOUDRŽNÝCH ZEMINÁCH BUDE PROVEDENO PAŽENÍ OD HLOUBKY 0,7m DLE NÁRODNÍ PŘÍLOHY K ČSN 1610/Z1 MÁ BÝT VÝKOP ZAPAŽEN PŘI HLOUBCE VĚTŠÍ NEŽ 1,2m V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ A PŘI HLOUBCE 1,5m VE VOLNÉM TERÉNU.
PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ BUDE ŠÍŘKA VÝKOPU ZVĚTŠENA O 0,1m NA KAŽDOU STRANU.
NEJMENŠÍ ŠÍŘKA VÝKOPU SE SVISLÝMI STĚNAMI , DO KTERÝCH VSTUPUJÍ OSOBY JE 0,8m DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY 591/2006 Sb.
PŘI HUTNĚNÍ OBSYPU DLE NÁRODNÍHO PŘEDPISU K ČSN EN 1610/Z1
SKLON SVAHU VÝKOPU VŠÍ NE6 75° NEBO PAŽENÝ VÝKOP

OD MENŠÍ NEŽ 0,4m OD+0,7m(x)
OD MEZI 0,4m - 1,00m OD+0,8m(x)
OD VĚTŠÍ 1,0m VĚTŠÍ 1,00m OD+0,9m(x)

REKONSTRUKCE				PROJEKTANT	
ZODPOV. PROJEKTANT		HIP	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA		ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA	ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA	ING. VÍTĚZSLAV PRUŠA	
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Náměšť nad Oslavou				
KRAJ:	VYSOČINA				
OBJEDNATEL:	Vodovody a kanalizace, svazek, Kubišova 1172, 674 01 Třebíč, IČO 60418885				
NÁZEV STAVBY:	Rekonstrukce ulice Husova, Náměšti nad Oslavou				<div><div></div><div>AQUA-ING</div><div>Ing. Vítězslav Pruša manž.Curieových 657 674 01 Třebíč</div><div>mob. 724 950 623 email: prusa@aqu-a-ing.cz</div></div>
NÁZEV OBJEKTU:	SO-01 KANALIZACE				
NÁZEV VÝKRESU:	VZOROVÉ ULOŽENÍ BETONOVÉHO POTRUBÍ				
DATUM		zůří 2023			
FORMÁT		A2			
ČÍSLO ZAKÁZKY		10/9/2023			
MĚŘÍTKO		1:20			
ČÍSLO PARÉ:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.5.			