



- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ ZAJISTÍ INVESTOR VYTÝČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTÝČOVAT ODMĚŘENÍ VZDÁLENOSTI NA VÝKRESE. PŘESNÉ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE USTANOVENÍ 4. vyhl. č. 10/74 Sb. O GEODET. PRACÍCH VE VÝSTAVBĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ.
- DODRŽET MIN. VODOROVNOU VZDÁLENOST 600 MM OD POTRUBÍ STL
- KABEL BUDE ULOŽEN DO VÝKOPU PŘI DODRŽENÍ ČSN 33 2000-5-52
- MINIMÁLNÍ VODOROVNĚ A SVISLÉ VZDÁLENOSTI KABELU NN OD DALŠÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ DLE ČSN 73 6005 - VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

PROSTŘEDÍ DLE ČSN 33 2000-5-51: AB8

VEDOUCÍ PROJEKTOU:	Ing. arch. Jiří Štáva	STUPEŇ	DPS
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Jaroslav Zvonář	DATUM	2022-02
VYPRACOVAL:	Ing. Vojtěch Florian	MĚŘÍTKO	1:100
MÍSTO STAVBY:	675 71 Náměstí nad Oslavou , p.č.1030/2, 1040 - k. ú. Náměstí nad Oslavou [701564]	Č. PARÉ	
INVESTOR:	Město Náměstí nad Oslavou, Masarykovo nám 104, 675 71 Náměstí nad Oslavou / Tenisový klub Náměstí nad Oslavou, o.s., J. Wericha 840, 675 71 Náměstí nad Oslavou		
AKCE:	NAFUKOVACÍ HALA A ZÁZEMÍ		
OBJEKT:	SO 07 PŘELOŽKA OSVĚTLENÍ KURTŮ		
VÝKRES:	Situace - přeložka osvětlení kurtů	Č. VÝK.	E 01