



Ing. arch. Jiří Štáva
Lipová 213
675 71 Náměšť nad Oslavou

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
7. 1. 2022

NAŠE ZNAČKA
PM-1618/2022/5203/MZ

VYŘIZUJE
Ing. Monika Zríniová
+420 541 637 450
zriniova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno 2. 2. 2022

Nafukovací hala a zázemí

(k.ú. Náměšť nad Oslavou; ORP Náměšť nad Oslavou; kraj Vysočina; ČHP 4-16-02-0750)

Charakteristika akce:

Dne 7. 1. 2022 jsme obdrželi žádost o stanovisko správce povodí k DSP „Nafukovací hala a zázemí“. Projektantem je MPA ProjektStav s.r.o. a investorem je obec Studenec.

Jedná se o nafukovací halu pro 3 stávající tenisové kurty - pouze zimní provoz + zázemí pro strojovnu haly a skladování haly po dobu letní sezóny, podružné sezónní zázemí správce areálu - letní provoz. Zázemí nafukovací haly bude zasazeno do svahu. Střeška objektu zázemí bude pochozí. Střeška nafukovací haly navazuje na terén.

Dešťové vody budou v souladu s aktuálním stavem z daných ploch odváděny přes drenáže do přílehlé vodoteče stávajícím systémem. Plocha zázemí haly 85m 2 bude odvodněna stávajícím otevřeným žlabem do přílehlého potoka. Ve stavu s nafouknutou halou bude dešťová voda stékající na terén kurtů odtékat přes drenážní systém, přebytky budou stékat do stávajících a doplněných nových pojistných liniových žlabů kolem kurtů, napojených na stávající systém drenáží a odvodnění areálu. Dešťové vody v areálu jsou také stávajícím systémem jímány v rezervoáru a využívány k závlaze a skrápění sportovišť.

Stavba se nachází v blízkosti VVT Oslava (IDVT 10100020), ale nedojde k jejímu přímému dotčení. VT je ve správě Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou. Stavba se dále nachází v záplavovém území Q100.

Zájmová lokalita se nachází v povodí vodního útvaru povrchových vod DYJ_1100 Oslava od toku Balinka po ústí do toku Jihlava & v území vodního útvaru podzemních vod 65500 Krystalinikum v povodí Jihlavy.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Oslava

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního

stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmíněk:

1. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
2. Přímému správci vodního toku (provoz Náměšť nad Oslavou, Třebíčská 188, 675 71 Náměšť n.O. , tel.: 568 620 417, jura@pmo.cz; David Jura, DiS.) bude v min. 10 dnů předem oznámen termín zahájení prací a ukončení prací a termín závěrečné kontrolní prohlídky.
3. Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uklizeny, uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a odpad odstraněn.
4. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Lokalita se nachází v záplavovém území (mimo aktivní zónu) a je zaplavována při hladině Q100. Investor si tak musí být vědom případných škod při průchodu zvýšených průtoků.
Doporučujeme celý objekt zvednout 50 cm nad úroveň hladiny Q100.
- Stavbou nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou