



Uložení potrubí dle EN 1610.

Pro obsyp, lože a zásyp potrubí musí být použity materiály v souladu s požadavky výrobce potrubí (štěrkopísek, písek, stejnozrný štěrk do max. zrnitosti do DN200 – 22 mm, od DN250 – 40 mm).

Obsyp potrubí se musí dostatečně strojně zhutnit, min. 300 mm nad vrcholem potrubí).

Minimální šířka výkopu dle platných předpisů. Nejmenší šířka výkopu je 0,8 m, v závislosti na hloubce výkopu a dimenzi potrubí se musí upravit.

Pažení výkopu bude provedeno v nesoudržných zeminách od hloubky 0,7 m. V soudržných zeminách bude pažení provedeno v zastavěném území od hloubky 1,3 m a v nezastavěném území od hloubky 1,5 m.

Nejmenší dovolené krytí potrubí kanalizační přípojky:

- vozovka 1,80 m
- chodník, volný terén 1,00 – 1,60 m

Nejmenší dovolený sklon potrubí kanalizační přípojky:

- DN 150 2 ‰
- DN 200 1 ‰

Největší dovolený sklon potrubí kanalizační přípojky:

- 40 ‰

(větší spády se řeší po dohodě s provozovatelem)

VYPRACOVAL Pavel Vondráček	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Pavel Vondráček	KRESLIL Pavel Vondráček	Pavel Vondráček Jedlová 2267/3, 59401 Velké Meziříčí IČ: 48891941 tel.: 604 373 799 mail.: vondracekp@email.cz	
INVESTOR Město Náměšť nad Oslavou / Tenisový klub Náměšť nad Oslavou z.s.			FORMÁT	A4
AKCE Nafukovací hala a zázemí parc.č. 1030/2 a 1040 k.ú. Náměšť nad Oslavou Odvodnění zpevněných ploch, kurtů a střech – S006			DATUM	04/2022
NÁZEV VÝKRESU Vzorový řez výkopem – dešťová kanalizace			STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ZMĚNA	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			— —	D.1.4.b–06