



Městský úřad Náměšť nad Oslavou

Odbor životního prostředí a živnostenský

Masarykovo náměstí 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

Číslo jednací došlého dokumentu/ze dne: --/12.1.2022

Číslo jednací: MNnO 456/22/ŽPŽ/Lán

PID: S008X006VU2A

Vyřizuje: Bc. Michaela Láníková

Telefon: 568 619 182

E-mail: lanikova@mesto-namest.cz

V Náměšti nad Oslavou dne 12.01.2022

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský jako orgán ochrany ovzduší, věcně a místně příslušný podle § 11 odst. 4 a § 27 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále „správní řád“), vydává na základě žádosti doručené dne 12.01.2022 toto vyjádření k řízení podle ustanovení § 11 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší:

Městský úřad Náměšť nad Oslavou, odbor ŽPŽ **souhlasí** s umístěním stacionárního zdroje znečišťování ovzduší uvedeného v příloze č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší: vzduchotechnická jednotka CMT – GMP375, umístěná v rámci akce: „NAFUKOVACÍ HALA A ZÁZEMÍ“ na pozemcích p.č. 1030/2 a 1040 v k.ú. Náměšť nad Oslavou provozovatele zdroje: **Tenisový klub Náměšť nad Oslavou, z.s., sídlem J. Wericha 840, Náměšť nad Oslavou 675 71, IČO: 22661981.**

Žádost o vyjádření podal provozovatel zdroje v zastoupení Ing. arch. Jiřím Šťávou, sídlem Lipová 213, Náměšť nad Oslavou 675 71, IČO: 01222368. Oprávnění k zastupování bylo doloženo písemnou plnou mocí. Podkladem pro vydání tohoto vyjádření byla projektová dokumentace s názvem „Nafukovací hala a zázemí“ vyhotovená Ing. arch. Jiřím Šťávou, k datu: 04/2021, ve stupni – DSP a technické parametry umístěvaného zdroje znečišťování ovzduší.

Stručný popis záměru: Nafukovací hala bude vybavena generátorem vzduchu, který poskytuje nepřetržitou dodávku vzduchu a tepla. Jednotka je vybavena odstředivým ventilátorem, který je poháněn elektromotorem přes řemenový převod. Ovládací panely, rozvodná skříň a hořák jsou umístěné na boku jednotky. Jednotka je vybavena spalovací komorou, výměníkem a také komínem. Zdrojem tepla je spalování zemního plynu. Jmenovitý tepelný příkon jednotky činí 487,8 kW. Jednotka bude umístěna ve strojovně 1.NP (místnost č. 1.03). Odvod spalin bude realizován přes stěnu objektu cca 2 m nad terénem.

Při vydávání vyjádření orgán ochrany ovzduší zohlednil skutečnost, že v bezprostřední blízkosti nově umístěvaného zdroje znečišťování ovzduší se nenacházejí obytné budovy.

Bc. Michaela Láníková
referent odboru

Rozdělovník (doručí se):

Tenisový klub Náměšť nad Oslavou, z.s., J. Wericha 840, 675 71 Náměšť nad Oslavou
v zastoupení: Ing. arch. Jiří Šťáva, Lipová 213, 675 71 Náměšť nad Oslavou (DS)

Na vědomí:

Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, Jihlava 587 33 (DS)