

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Tolstého 1914/15, 568601 Jihlava, tel.: +420 567 564 551, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w

V Třebíči dne 06.01.2020

Č.j.: KHSV/26163/2019/TR/HOK/Chro
Sp. značka: S-KHSV/26163/2019
Vyřizuje: Hana Chromá, tel.: 568 858 324, e-mail: hana.chroma@tr.khsjih.cz
Č.j. odesílatele:
Počet listů/příloh: 1/1

Adresát:
Vodovody a kanalizace Třebíč
Kubišova 1172/11
674 01 Třebíč

V zastoupení:
DUIS s.r.o.
Srbská 1546/21
612 00 Brno

„Opatov, ČOV – II. etapa“ – projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
- závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci **„Opatov, ČOV – II. etapa“**, v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto závazné stanovisko :

S projektovou dokumentací stavby **„Opatov, ČOV – II. etapa“**, pro společné řízení k umístování a povolování staveb, s odkazem na § 5, § 30, § 77 a 82 odst. 2 písm. t) zákona o ochraně veřejného zdraví, nař. vl. 272/2011 Sb., o ochraně veřejného zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů

se souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 22.11.2019 byla KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena žádost DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, zastupující na základě plné moci investora stavby – Vodovody a kanalizace Třebíč, Kubišova 1172/11, 674 01 Třebíč, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení - **„Opatov, ČOV – II. etapa“**, kterou zpracoval zodpovědný projektant Ing. Pavel Dvořák, DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno, v říjnu 2019, zak.č. 1176.

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci ČOV Opatov ve stávajícím areálu. Budovy budou vzhledově a technicky upraveny tak, aby se zlepšila jejich funkce, vzhled a prodloužila jejich životnost.

Budovy budou upraveny vzhledově i technicky tak, aby se zlepšila jejich funkce, vzhled a prodloužila jejich životnost.

Všechny nádrže, jímky, čerpací stanice apod. jsou navrženy jako železobetonové monolitické. Stávající provozní objekt bude rozšířen o prostor hrubého předčištění a odvodnění kalu. Pro rozšíření provozního objektu je uvažováno se zděnou konstrukcí, střecha s pálenou krytinou. Okna, vrata i dveře budou plastové. Uzavřené prostory jsou větrány přirozeně nebo nuceně dle druhu a potřeby.

Technologická zařízení a stroje ČOV budou umístěny ve zděné budově nebo podzemních železobetonových armaturních komorách, která zamezí šíření hluku z provozu ČOV. Instalované technologické zařízení instalované ve výše uvedených prostorách budou vybaveny protihlukovými kryty. Vstupní dveře budou dodány v protihlukovém provedení.

Mezi ČOV a souvislou bytovou zástavbou se navrhuje pásmo hygienické ochrany (PHO) - 100m.

Hluk ze stavby je řešen v Souhrnné technické zprávě. Dodavatel stavby je povinen pro výstavbu nasazovat pracovní stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku. V době nutných přestávek je dodavatel povinen zastavovat motory strojů. Hluk je závislý na stavu a úrovni techniky, na způsobu a rozsahu prováděných prací. Jedná se o běžné stavební činnosti, jejich dopad bude opět krátkodobý a bude soustředěn opět do místa dané lokality. Stavební práce budou prováděny v denní době od 6,00 hod. a maximálně do 20,00 hod. Negativní vliv hluku bude tedy pouze krátkodobý a z dlouhodobého hlediska zanedbatelný.

Úvaha orgánu ochrany veřejného zdraví:

Vzhledem k umístění stavby a ze znalosti lokality nepředpokládáme, že území, ve kterém je situována výše uvedená stavba, je nadlimitně zatíženo hlukem, a proto nepožadujeme předložit měření hluku hodnotící hluk v předmětné lokalitě.

Vzhledem k tomu, že nejbližší obytná zástavba se nachází cca 110 m od areálu ČOV a veškerá technologická zařízení a stroje ČOV budou umístěny ve zděné budově, nebo podzemních železobetonových komorách předpokládáme, že hygienické limity hluku v nejbližším chráněném venkovním prostoru staveb budou dodrženy.

Upozorňujeme, že dle § 5 odst. 11 zákona o ochraně veřejného zdraví výrobky použité při stavbě rozvodů pitné vody, které přicházejí do přímého styku s pitnou vodou, musí být k tomuto účelu určené.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvažovaný záměr není v rozporu s požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví za současného splnění výše uvedené podmínky.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA

se sídlem v Jihlavě

územní pracoviště Třebíč

Bráfova 31, 674 01 Třebíč

1



Hana Chromá

odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální v Třebíči

Rozdělovník:

DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, 612 00 Brno