



- Legenda VO
- Kabel VO - CYKY 4x10/PVC trubka Ø50mm
 - Kabel VO - CYKY 4x10 V prostupu Ø110mm
 - Nový stožár VO, výška 5m
výložník 0,5m, svítidlo LED 13,8W
 - Nový kabel VO zapojit do stávajícího stožáru VO

PROUDOVÁ SOUSTAVA :
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD VO - TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
- NOVÉ ROZVODY VO - TN-C; 3x400/230V; 50Hz; 3+PEN
OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41 :
- ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- ZVÝŠENÁ - OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Autor studie		Ing.arch. Petr Malý IČO 11569735		
Projektant profesí		Ing.Libuše Kujová, IČ 126 844 31 , mobil 721474216		
		Ing.Pavel Dudík, IČ 12753467, mobil 737257086		
		Ing.Zdeněk Rozsypal, IČ 15458385 , mobil 605213358		
Kraj:	Investor:	Místo:	Datum	01/2023
Olomoucký	Městys Tištin	k.ú.:Tištin	Stupeň	DUR
Akce:		Část:		Č.paré:
DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA		SO 05		
PRO I. A II. ETAPU VÝSTAVBY				
Obsah:		Měřítka:		Č. výkresu:
SITUACE ROZVODU VO		1 : 500		02