



POZNÁMKA:

NAPÁJECÍ NAPÁJENÍ: 3+PEN 400V AC 50Hz TN-C
3+N+PE 400V AC 50Hz TN-C-S
1+N+PE 230V AC 50Hz TN-S
2-24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM
DOPLNKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRANIČEM A DOPLNĚJÍM OCHR.POSPOJOVÁNÍM

VÝPOČET ZTÍŽENÍ: P_I = 64,55kW
P_s = 31,67kW

Stávající zařízení, kabel: —
Nové zařízení, kabel: —

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn
KOOPERACE V PROFESI			
-	-	-	tel.: - e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.		-	ICO: -

<div>DUIS-</div>				<div>DUIS</div> <div>S.R.O.</div>	
Vyracovali:		Projektant:	Ml.jing.projektu:	Tech. kontrola:	
Ing. Klírmová		Ing. Klírmová	Ing. Klírmová	Ing. Vach	
Objednatel:		Investor:		Formát:	
Vodovody a kanalizace Třebíč		Vodovody a kanalizace Třebíč		2x A4	
Akce:					
ČOV PETROVICE					
INTENZIFIKACE					
Příloha:					
NAPÁJENÍ ČOV					
Číslo zakázky:				Č.přílohy:	
1308				D.2-2.04	