

POZNÁMKA:


NAPAJECÍ NAPAJENÍ: 3+N+PE 400V AC 50Hz TN-C-S
1+N+PE 230V AC 50Hz TN-S
2-24VDC

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ, OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ A AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
ZÁKLADNÍ OCHRANA ŽIVÝCH ČÁSTÍ: IZOLACÍ, KRYTEM
DOPLNĚNÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRANIČEM A DOPLNĚNÍM OCHR.POSPOJOVÁNÍM

DOPLNĚNÍ ZÁŘIVKY V ČÁSTI NAD DMYCHADLO Usn
ZÁŘIVKA SE ZAVĚSÍ NA NOSNÉ LANKO A PROPOJÍ SE STĚNAJCI ZÁŘIVKOU A/1-1.2, OVLÁDANÁ OD DVEŘÍ
VŠE VYCHÁZÍ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE B.1.1.21.2

Rev. č.	Datum	Schválil	Stručný popis změn

KOOPERACE V PROFESI	-	tel.: -
	-	e-mail: -
PRO DUIS s.r.o.	-	IČO: -

<div></div>				<div>DUIS S.R.O.</div>	
Vypracoval:		Projektant:	M.Ing.projektu:	Tech. kontrola:	
Ing. Klímová		Ing. Klímová	Ing. Klímová	Ing. Vach	
Objednatel:		Investor:		Vodovody a kanalizace Třebíč	
Vodovody a kanalizace Třebíč					
Akce:					
ČOV PETROVICE					
INTENZIFIKACE					
Příloha:					
ÚPRAVA DMYCHÁRNÝ					
Formát:			2x A4		
Datum:			03/2025		
Stupeň:			DPS		
Soubor:			---		
Měřítko:			1:50		
Číslo zakázky:			1308		
Č.přílohy:			D.2-2.05		